



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krośnie**


ul. Kisielewskiego 12
38 – 400 Krosno
tel. 43-219-42

www.gov.pl/web/psse-krosno

PSK. 9020.1.6.2025

Wew. GZU

W



D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 12 pkt.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416),
2. art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572),
3. art.12 ust. 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
4. § 3, § 5 § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2024 z Wodociągu Sieciowego Korczyna II w Korczynie pobranych:
- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Korczynie, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna ; w dniach **30.07.2024 oraz 24.09.2024r.** - w punkcie pobrania: budynek użyteczności publicznej Senior- Wigor w Korczynie, ul. Pelczara 5 (sprawozdania z badań nr 192-S/Z/1451/2024 z dnia 02.08.2024r. oraz nr 294-S/Z/1860/2024 z dnia 11.10.2024r.; nr: L/0/09/2024/130/F/1 z dnia 30.09.2024r.); w dniu **30.09.2024r.** z punktu pobrania: budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 79a w Korczynie (sprawozdanie z badań nr 283-S/Z/1899/2024 z dnia 03.10.2024r.), punktu pobrania: sklep „Duet” ul. Generała Szeptyckiego 3A w Korczynie budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 79a w Korczynie (sprawozdanie z badań nr 284-S/Z/1900/2024 z dnia 03.10.2024r.) i w dniu **09.12.2024r.** (sprawozdanie nr 371-S/Z/2394/2024 z dnia 12.12.2024r.) - badania wody przeprowadzone zostały przez Centralne Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Chemii i Bakteriologii Sieniawa i SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe Pszczyna ul. Cieszyńska 52A,
- w ramach urzędowej kontroli; w dniu **30.08.2024r.** z punktów pobrania: budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 79a w Korczynie (sprawozdanie z badań nr 75/N/HK/A/2024, 75/N/HK/NA/2024 z dnia 02.09.2024r.); w dniu **15.10.2024r.** z punktu poboru: Urząd Gminy w Korczynie ul. Rynek 18a (sprawozdanie z badań nr 83/N/HK/A/2024, 83/N/HK/NA/2024 z dnia 21.10.2024r.); w dniu **28.10.2024r.** z punktów pobrania: Urząd Gminy w Korczynie ul. Rynek 18a, Szkoła Podstawowa ul. Fredry 2, budynek użyteczności publicznej Senior- Wigor w Korczynie, ul. Pelczara 5 (sprawozdania z badań nr 84/N/HK/A/2024, 85/N/HK/A/2024, 86/N/HK/A/2024 z dnia 29.10.2024r.)- badania wody wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie.

stwierdza,
że woda z Wodociągu Sieciowego Korczyna II jest przydatna
do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Gminny Zakład Komunalny w Korczynie, ul. Rynek 18a zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu Sieciowego Korczyna II w Korczynie z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek za II półrocze 2024.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody :

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

W próbach wody pobranych po interwencji mieszkańca w dniu 30.08.2024r. w budynku mieszkalnym w Korczynie ul. Armii Krajowej 79A stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego zakresu wartości dla parametru mętności tj. 12,9 NTU (sprawozdanie z badań nr 75/N/HK/A/2024 z dnia 02.09.2024r). Zarządca wodociągu przeprowadził prace związane z czyszczeniem całej sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną mające na celu poprawę jakości wody. Przeprowadzone kolejne badania wody nie wykazały przekroczeń dla parametru mętności. Badanie w ramach kontroli urzędowej w miesiącu październiku w Urzędzie Gminy Korczyna ponownie wykazały nieznaczne przekroczenie parametru mętności tj. 2,85 NTU (sprawozdanie z badań nr 83/N/HK/A/2024 z dnia 21.10.2024r). Po działaniach naprawczych skontrolowano poziom parametru mętności na sieci wodociągu Korczyna II. Badania nie wykazały przekroczeń. W związku z powyższym w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne określone w części B, C i D załącznika nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo oraz prowadzonego przez organy państwowej inspekcji sanitarnej nadzoru nad jakością wody, tutejszy Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. rozporządzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego Korczyna II w Korczynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024., poz.757) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **Wójta do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROŚNIE
[Signature]
mgr Ewa Szybieniecka

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny w Korczynie, 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18a;
2. Wójt Gminy Korczyna, 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18a;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
- 4 . A/a.

